SIEMENS

Lern-/Lehrunterlagen

Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) | Ab Version V15

TIA Portal Modul 034-100
Grundlagen der FC-Programmierung
mit SIMATIC IOT2000EDU

siemens.de/sce

SIEMENS
Global Industry Partner of WorldSkills International

worldskills

Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

Passende SCE Trainer Pakete zu dieser Lern-/Lehrunterlage

- **SIMATIC IOT2020 mit Intel Quark x1000, 512 MB RAM**
  Bestellnr.: 124-4037 Bestellbar über RS Components rs-components.com
- **SIMATIC IOT2040 mit Intel Quark x1020 (+Secure Boot), 1 GB RAM**
  Bestellnr.: 6ES7647-0AA00-1YA2
- **SIMATIC IOT2000EDU Software Controller ablauffähig auf IOT2020 und IOT2040**
  Bestellnr.: 6ES7671-0LE00-0YB0
- **SIMATIC IO-Shield: SIMATIC IOT2000 Input/Output Modul mit 5 DE, 2 DA, 2 AE, ARDUINO Shield für IOT2020/2040**
  Bestellnr.: 6ES7647-0KA01-0AA2
- **3rd Party IO-Shield: IKHDS-Powershield für IOT2020/2040 mit 6 DE, 5 DA (Relais), 1 DA (PWM), 2 AE, 1 AA**
  Bestellnr.: 100301 Bestellbar über KAFTAN media UG kaftan-media.com/iot2000

SIMATIC STEP 7 Software for Training

- **SIMATIC STEP 7 Professional V15 - Einzel-Lizenz**
  Bestellnr.: 6ES7822-1AA05-4YA5
- **SIMATIC STEP 7 Professional V15- 6er Klassenraumlizenz**
  Bestellnr.: 6ES7822-1BA05-4YA5
- **SIMATIC STEP 7 Professional V15 - 6er Upgrade-Lizenz**
  Bestellnr.: 6ES7822-1AA05-4YE5
- **SIMATIC STEP 7 Professional V15 - 20er Studenten-Lizenz**
  Bestellnr.: 6ES7822-1AC05-4YA5

Bitte beachten Sie, dass die Produkte und Trainer Pakete gegebenenfalls durch Nachfolge-Pakete ersetzt werden. Eine Übersicht über die aktuell verfügbaren SCE Pakete finden Sie unter: siemens.de/sce/tp

Fortbildungen

Für regionale Siemens SCE Fortbildungen kontaktieren Sie Ihren regionalen SCE Kontaktpartner:
siemens.de/sce/contact

Weitere Informationen rund um SCE

siemens.de/sce

Verwendungshinweis

Die SCE Lern-/Lehrunterlage für die durchgängige Automatisierungslösung Totally Integrated Automation (TIA) wurde für das Programm „Siemens Automation Cooperates with Education (SCE)“ speziell zu Ausbildungszwecken für öffentliche Bildungs- und F&E-Einrichtungen erstellt. Die Siemens AG übernimmt bezüglich des Inhalts keine Gewähr.

Diese Unterlage darf nur für die Erstausbildung an Siemens Produkten/Systemen verwendet werden. D.h. sie kann ganz oder teilweise kopiert und an die Auszubildenden zur Nutzung im Rahmen deren Ausbildung ausgehändigt werden. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage und Mitteilung ihres Inhalts ist innerhalb öffentlicher Aus- und Weiterbildungsstätten für Zwecke der Ausbildung gestattet.

Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch die Siemens AG Ansprechpartner: Herr Roland Scheuerer roland.scheuerer@siemens.com.

Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte auch der Übersetzung sind vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patentierung oder GM-Eintragung.

Der Einsatz für Industriekunden-Kurse ist explizit nicht erlaubt. Einer kommerziellen Nutzung der Unterlagen stimmen wir nicht zu.

Wir danken der Fa. Michael Dziallas Engineering und allen weiteren Beteiligten für die Unterstützung bei der Erstellung dieser SCE Lern-/Lehrunterlage.

Inhaltsverzeichnis

1 Zielstellung 6
2 Voraussetzung 6
3 Benötigte Hardware und Software 7
4 Theorie 8
4.1 Betriebssystem und Anwendungsprogramm 8
4.2 Organisationsbausteine 9
4.3 Prozessabbild und zyklische Programmbearbeitung 10
4.4 Funktionen 12
4.5 Funktionsbausteine und Instanz-Datenbausteine 12
4.6 Globale Datenbausteine 14
4.7 Bibliotheksfähige Codebausteine 15
4.8 Programmiersprachen 16
5 Aufgabenstellung 17
6 Planung 17
6.1 NOTHALT 17
6.2 Handbetrieb – Bandmotor im Tippbetrieb 17
6.3 Technologieschema 18
6.4 Belegungstabelle 19
7 Strukturierte Schritt-für-Schritt-Anleitung 20
7.1 Dearchivieren eines vorhandenen Projekts 20
7.2 Anlegen einer neuen Variablentabelle 21
7.3 Anlegen neuer Variablen innerhalb einer Variablentabelle 23
7.4 Importieren der „Variablentabelle_Sortieranlage“ 24
7.5 Erstellen der Funktion FC1 „MOTOR_HAND“ für den Bandmotor im Tippbetrieb 27
7.6 Schnittstelle der Funktion FC1 „MOTOR_HAND“ festlegen 29
7.7 Programmierung des FC1: MOTOR_HAND 32
7.8 Programmierung des Organisationsbausteins OB1 – Steuerung des Bandlaufs vorwärts im Handbetrieb 39
7.9 Programm speichern und übersetzen 44
7.10 Programm laden 45

Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

7.11 Programmbausteine beobachten 46
7.12 Archivieren des Projektes 48
7.13 Checkliste 49
8 Übung 50
8.1 Aufgabenstellung – Übung 50
8.2 Technologieschema 50
8.3 Belegungstabelle 51
8.4 Planung 51
8.5 Checkliste – Übung 52
9 Weiterführende Information 52

Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

Grundlagen der FC-Programmierung

1 Zielstellung

In diesem Kapitel lernen Sie die grundlegenden Elemente eines Steuerungsprogrammes – die ***Organisationsbausteine (OB),*** die ***Funktionen (FC)***, die ***Funktionsbausteine (FB)*** und die **Datenbausteine (DB)** kennen. Zusätzlich stellen wir Ihnen die ***bibliotheksfähige*** Funktions- und Funktionsbausteinprogrammierung vor. Sie lernen die Programmiersprache ***Funktionsplan (FUP)*** kennen und nutzen diese zur Programmierung einer Funktion FC1 und eines Organisationsbausteins OB1.

Es können die unter Kapitel 3 aufgeführten SIMATIC S7-Steuerungen eingesetzt werden.

2 Voraussetzung

Dieses Kapitel baut auf der SIMATIC IOT2000 Hardwarekonfiguration auf. Die Aufgabenstellung kann mit beliebigen Shields, die über eine entsprechende Anzahl an digitalen Ein- und Ausgängen verfügen, realisiert werden. Zur Durchführung dieses Kapitels können Sie z.B. auf das folgende Projekt zurückgreifen:

SCE_DE_014-101_Hardwarekonfiguration_IOT2000.zap14

Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

3 Benötigte Hardware und Software

1 Engineering Station: Voraussetzungen sind Hardware und Betriebssystem
(Weitere Informationen siehe Readme/Liesmich auf den TIA Portal Installations-DVDs)

2 Software SIMATIC STEP 7 Professional im TIA Portal – ab V15

3 Steuerung SIMATIC IOT2000, z.B. IOT2040 mit MicroSD Karte und IO-Shield

Hinweis: Die digitalen Eingänge sollten auf ein Schaltfeld herausgeführt sein.

4 Ethernet-Verbindung zwischen Engineering Station und Steuerung



Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

4 Theorie

4.1 Betriebssystem und Anwendungsprogramm

Das ***Betriebssystem*** ist in jeder Steuerung (CPU) enthalten und organisiert alle Funktionen und Abläufe der CPU, die nicht mit einer spezifischen Steuerungsaufgabe verbunden sind. Zu den Aufgaben des Betriebssystems gehören z. B.:

- Abwickeln von Neustart (Warmstart)
- Aktualisieren des Prozessabbilds der Eingänge und des Prozessabbilds der Ausgänge
- Zyklisches Aufrufen des Anwenderprogramms
- Erfassen von Alarmen und Aufrufen der Alarm-OBs
- Erkennen und Behandeln von Fehlern
- Verwalten von Speicherbereichen

Das Betriebssystem ist Bestandteil der CPU und ist bei der Auslieferung bereits auf dieser enthalten.

Das ***Anwenderprogramm*** enthält alle Funktionen, die zur Bearbeitung ihrer spezifischen Automatisierungsaufgabe erforderlich sind. Zu den Aufgaben des Anwenderprogramms gehören:

- Prüfung der Vorbedingungen für einen Neustart (Warmstart) mithilfe von Anlauf-OBs.
- Bearbeiten von Prozessdaten, d.h. Ansteuerung der Ausgangssignale in Abhängigkeit von den Zuständen der Eingangssignale.
- Reaktion auf Alarme und Alarmeingänge.
- Bearbeiten von Störungen im normalen Programmablauf.

Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

4.2 Organisationsbausteine

Die Organisationsbausteine (OB) bilden die Schnittstelle zwischen dem Betriebssystem der Steuerung (CPU) und dem Anwendungsprogramm. Sie werden vom Betriebssystem aufgerufen und steuern folgende Vorgänge:

– Zyklische Programmbearbeitung (z.B. OB1)

– Anlaufverhalten der Steuerung

– Alarmgesteuerte Programmbearbeitung

– Fehlerbehandlung

In einem Projekt muss mindestens ***ein Organisationsbaustein für die zyklische Programm-bearbeitung bearbeitung*** vorhanden sein. Ein OB wird durch ein ***Startereignis*** aufgerufen, wie in

Abbildung 1 dargestellt. Dabei haben die einzelnen OBs festgelegte Prioritäten, damit z.B. ein OB82 zur Fehlerbehandlung den zyklischen OB1 unterbrechen kann.



Abbildung 1: Startereignisse im Betriebssystem und Organisationsbaustein-Aufruf

Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

Nach dem Auftreten eines Startereignisses sind folgenden Reaktionen möglich:

– Falls dem Ereignis ein OB zugeordnet wurde, stößt dieses Ereignis die Ausführung des zugeordneten OB an. Ist die Priorität des zugeordneten OB höher, als die Priorität des gerade ausgeführten OBs, wird dieser sofort ausgeführt (Interrupt). Ist dies nicht der Fall, wird zuerst noch gewartet, bis der OB mit der höheren Priorität ausgeführt werden konnte.

– Haben Sie dem Ereignis kein OB zugeordnet, wird die voreingestellte Systemreaktion durchgeführt.

Tabelle 1 zeigt für SIMATIC IOT2000 Beispiele zu unterschiedlichen Startereignissen. Veranschaulicht werden auch mögliche OB-Nummer(n) und die voreingestellten Systemreaktionen die eintreten, wenn der jeweilige Organisationsbaustein (OB) nicht in der Steuerung vorhanden ist.

Startereignis	Mögliche OB-Nummer	Voreingestellte Systemreaktion
Anlauf	100	Ignorieren
Zyklisches Programm	1	Ignorieren
Uhrzeitalarm	10	-
Zyklusüberwachungszeit überschritten	80	STOP

Tabelle 1: OB-Nummern für unterschiedliche Startereignisse

4.3 Prozessabbild und zyklische Programmbearbeitung

Wenn im zyklischen Anwenderprogramm die Eingänge (E) und Ausgänge (A) angesprochen werden, so werden die Signalzustände normalerweise nicht direkt von den Ein-/Ausgabemodulen abgefragt, sondern es wird auf einen Speicherbereich der CPU zugegriffen. Dieser Speicherbereich enthält ein Abbild der Signalzustände und wird als **Prozessabbild** bezeichnet.

Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

Die zyklische Programmbearbeitung geschieht mit folgendem Ablauf:

1. Am Anfang des zyklischen Programms erfolgt die Abfrage, ob die einzelnen Eingänge Spannung führen oder nicht. Dieser Status der Eingänge wird in dem **Prozessabbild der Eingänge (PAE)** gespeichert. Dabei wird für die Spannung führenden Eingänge die Information 1 oder „High“, für die keine Spannung führenden die Information 0 oder „Low“ hinterlegt.
2. Der Prozessor arbeitet daraufhin das im zyklischen Organisationsbaustein hinterlegte Programm ab. Anschließend wird für die benötigte Eingangsinformation auf das bereits vorher eingelesene **Prozessabbild der Eingänge (PAE)** zugegriffen und die Verknüpfungsergebnisse in ein sogenanntes **Prozessabbild der Ausgänge (PAA)** geschrieben.
3. Am Ende des Zyklus wird das **Prozessabbild der Ausgänge (PAA)** als Signalzustand zu den Ausgabemodulen übertragen und diese ein- bzw. ausgeschaltet. Danach geht es wieder weiter mit Punkt 1.



Abbildung 2: Zyklische Programmbearbeitung

Hinweis: *Die Zeit, die der Prozessor für diesen Ablauf benötigt, nennt man Zykluszeit. Diese ist wiederum abhängig von Anzahl und Art der Anweisungen sowie der Prozessorleistung der Steuerung.*

Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

4.4 Funktionen

Funktionen (FCs) sind Codebausteine ohne Gedächtnis. Sie ***haben keinen Datenspeicher,*** in denen Werte von Bausteinparametern gespeichert werden können. Deshalb müssen beim Aufruf einer Funktion alle Schnittstellenparameter beschaltet werden. Um Daten dauerhaft zu speichern, müssen zuvor globale Datenbausteine angelegt werden.

Eine Funktion enthält ein Programm, das immer dann ausgeführt wird, wenn die Funktion von einem anderen Codebaustein aufgerufen wird.

Funktionen können z.B. zu folgenden Zwecken eingesetzt werden:

– Mathematische Funktionen – die in Abhängigkeit von Eingangswerten ein Ergebnis melden.

– Technologische Funktionen – wie Einzelansteuerungen mit Binärverknüpfungen.

Eine Funktion kann auch mehrmals an verschiedenen Stellen innerhalb eines Programms aufgerufen werden.



Abbildung 3: Funktion mit Aufruf aus dem Organisationsbaustein Main[OB1]

4.5 Funktionsbausteine und Instanz-Datenbausteine

Funktionsbausteine sind Codebausteine, die ihre Eingangs-, Ausgangs-, Durchgangsvariablen und auch die statischen Variablen dauerhaft in Instanz-Datenbausteinen ablegen, sodass sie auch ***nach der Bausteinbearbeitung zur Verfügung stehen***. Deshalb werden sie auch als Bausteine mit "Gedächtnis" bezeichnet.

Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

Funktionsbausteine können auch mit temporären Variablen arbeiten. Diese werden jedoch nicht im Instanz-DB abgespeichert, sondern stehen nur einen Zyklus lang zur Verfügung.

Funktionsbausteine werden bei Aufgaben verwendet, die mit Funktionen nicht realisierbar sind:

– immer wenn in den Bausteinen Zeiten und Zähler benötigt werden oder

– wenn eine Information in dem Programm gespeichert werden muss. Zum Beispiel eine Vorwahl der Betriebsart mit einem Taster.

Funktionsbausteine werden stets ausgeführt, sofern ein Funktionsbaustein von einem anderen Codebaustein aufgerufen wird. Ein Funktionsbaustein kann auch mehrmals an verschiedenen Stellen innerhalb eines Programms aufgerufen werden. Sie erleichtern somit die Programmierung häufig wiederkehrender und komplexer Funktionen.

Ein Aufruf eines Funktionsbausteins bezeichnet man als Instanz. Jeder Instanz eines Funktionsbausteins wird ein Speicherbereich zugeordnet, der die Daten enthält, mit denen der Funktionsbaustein arbeitet. Dieser Speicher wird von Datenbausteinen zur Verfügung gestellt, die automatisch von der Software erstellt werden.

Es ist auch möglich den Speicher für mehrere Instanzen in einem Datenbaustein als **Multiinstanz** zur Verfügung zu stellen. Die maximale Größe von Instanz-Datenbausteinen variiert abhängig von der CPU. Die im Funktionsbaustein deklarierten Variablen bestimmen die Struktur des Instanz-Datenbausteins.



Abbildung 4: Funktionsbaustein und Instanz mit Aufruf aus dem Organisationsbaustein Main[OB1]

Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

4.6 Globale Datenbausteine

Datenbausteine enthalten im Gegensatz zu Codebausteinen keine Anweisungen, sondern dienen der Speicherung von Anwenderdaten.

In Datenbausteinen stehen also variable Daten, mit denen das Anwenderprogramm arbeitet. Die Struktur globaler Datenbausteine können Sie beliebig festlegen.

Globale Datenbausteine nehmen Daten auf, die ***von allen anderen Bausteinen*** aus verwendet werden können (siehe Abbildung 5). Auf Instanz-Datenbausteine sollte nur der zugehörige Funktionsbaustein zugreifen. Die maximale Größe von Datenbausteinen variiert abhängig von der CPU.



Abbildung 5: Unterschied zwischen globalem DB und Instanz-DB.

Anwendungsbeispiele für **globale Datenbausteine** sind:

– Speicherung der Informationen zu einem Lagersystem. „Welches Produkt liegt wo?“

– Speicherung von Rezepturen zu bestimmten Produkten.

Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

4.7 Bibliotheksfähige Codebausteine

Die Erstellung eines Anwenderprogramms kann linear oder strukturiert erfolgen. Die ***lineare Programmierung*** schreibt das gesamte Anwenderprogramm in den Zyklus-OB, sie eignet sich jedoch nur für sehr einfache Programme.

Bei komplexeren Programmen ist immer eine ***strukturierte Programmierung*** zu empfehlen. Hier kann die gesamte Automatisierungsaufgabe in kleine Teilaufgaben zerlegt werden, um diese in Funktionen und Funktionsbausteinen zu lösen.

Dabei sollten bevorzugt bibliotheksfähige Codebausteine erstellt werden. Das heißt, dass die Eingangs- und Ausgangsparameter einer Funktion oder eines Funktionsbausteins allgemein festgelegt und erst bei der Nutzung des Bausteins mit den aktuellen globalen Variablen (Eingänge/Ausgänge) versehen werden.



Abbildung 6: Bibliotheksfähige Funktion mit Aufruf im OB1

Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

4.8 Programmiersprachen

Zur Programmierung von Funktionen und Funktionsbausteinen stehen für SIMATIC S7-1200 die Programmiersprachen Funktionsplan (FUP), Kontaktplan (KOP) und Structured Control Language (SCL) zur Verfügung.

Im Folgenden wird die Programmiersprache ***Funktionsplan (FUP)*** vorgestellt.

FUP ist eine grafische Programmiersprache. Die Darstellung ist elektronischen Schaltkreissystemen nachempfunden. Das Programm wird in Netzwerken abgebildet. Ein Netzwerk enthält ein oder mehrere Verknüpfungspfade. Binäre und analoge Signale werden durch Boxen miteinander verknüpft. Zur Darstellung der binären Logik werden die, von der booleschen Algebra bekannten, grafischen Logiksymbole verwendet.

Mit binären Funktionen können Sie Binäroperanden abfragen und deren Signalzustände verknüpfen. Beispiele für binäre Funktionen sind die Anweisungen "UND-Verknüpfung", "ODER-Verknüpfung" und "EXKLUSIV ODER-Verknüpfung", wie in Abbildung 7 dargestellt.



#e1	#e2	#a1
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

#e1	#e2	#a2
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

#e1	#e2	#a3
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Abbildung 7: Binäre Funktionen in FUP und zugehörige Logiktabelle

Mit einfachen Anweisungen können Sie beispielsweise binäre Ausgänge steuern, Flanken auswerten oder Sprungfunktionen im Programm ausführen. Komplexe Anweisungen stellen Programmelemente, wie z.B. IEC-Zeiten und IEC-Zähler zur Verfügung. Die Leerbox dient als Platzhalter, womit Sie die gewünschte Anweisung auswählen können.

Freigabeeingang EN (enable)/ Freigabeausgang ENO (enable output)-Mechanismus:

– Eine Anweisung ohne EN-/ENO-Mechanismus wird unabhängig vom Signalzustand an den Box-Eingängen ausgeführt.

– Anweisungen mit EN-/ENO-Mechanismus werden nur ausgeführt, wenn der Freigabeeingang "EN" den Signalzustand "1" führt. Bei ordnungsgemäßer Bearbeitung der Box führt der Freigabeausgang "ENO" den Signalzustand "1". Sollte während der Bearbeitung ein Fehler auftreten, wird der Freigabeausgang "ENO" zurückgesetzt. Sofern der Freigabeeingang EN nicht verschaltet ist, wird die Box immer ausgeführt.

Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

5 Aufgabenstellung

In diesem Kapitel sollen die folgenden Funktionen der Prozessbeschreibung Sortieranlage geplant, programmiert und getestet werden:

– Handbetrieb: Ansteuerung des Bandlaufs vorwärts im Hand-/Tippbetrieb

6 Planung

Die Programmierung aller Funktionen im OB1 wird aus Gründen der Übersichtlichkeit und Wiederverwendbarkeit nicht empfohlen. Der Programmcode wird deshalb größtenteils in Funktionen (FCs) und Funktionsbausteine (FBs) ausgelagert. Diese Entscheidung, welche Funktionen in FCs ausgelagert werden und welche im OB1 ablaufen sollen, wird im Folgenden geplant.

6.1 NOTHALT

Der NOTHALT benötigt keine eigene Funktion. Ebenso wie die Betriebsart kann der aktuelle Zustand des NOTHALT-Relais direkt an den Bausteinen genutzt werden.

6.2 Handbetrieb – Bandmotor im Tippbetrieb

Der Tippbetrieb des Bandmotors soll in einer Funktion (FC) „MOTOR_HAND“ gekapselt werden. Damit ist einerseits die Übersichtlichkeit im OB1 gewahrt, andererseits ist bei einer Erweiterung der Anlage um ein weiteres Förderband, die Wiederverwendung möglich. In Tabelle 2 sind die geplanten Parameter aufgeführt.

Input	Datentyp	Kommentar
Taster_Tippbetrieb	BOOL	Taster um Bandmotor im Tippbetrieb einzuschalten
Freigabe_OK	BOOL	Alle Freigabebedingungen erfüllt
Schutzabschaltung_aktiv	BOOL	Schutzabschaltung aktiv z.B. NOTHALT betätigt
Output		
Bandmotor_Tippbetrieb	BOOL	Bandmotor im Tippbetrieb ansteuern

Tabelle 2: Parameter für FC "MOTOR_HAND"

Der Ausgang Bandmotor_Tippbetrieb steht auf EIN solange der Taster_Tippbetrieb gedrückt, die Freigabe erteilt, und die Schutzabschaltung nicht aktiv ist.

Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

6.3 Technologieschema

Hier sehen Sie das Technologieschema zur Aufgabenstellung.



Abbildung 8: Technologieschema



Abbildung 9: Bedienpult

Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

6.4 Belegungstabelle

Die folgenden Signale werden als Operanden bei dieser Aufgabe benötigt.

DE	Typ	Kennzeichnung	Funktion	NC/NO
E 101.4	BOOL	-A1	Meldung NOTHALT ok	NC
E 101.3	BOOL	-K0	Anlage „Ein“	NO
E 101.2	BOOL	-B1	Sensor Zylinder -M4 eingefahren	NO
E 101.1	BOOL	-S3	Taster Tippbetrieb Band -M1 vorwärts	NO
E 100.4	BOOL	-S4	Taster Tippbetrieb Band -M1 rückwärts	NO

DA	Typ	Kennzeichnung	Funktion	
A 101.0	BOOL	-Q1	Bandmotor -M1 vorwärts feste Drehzahl	

Legende zur Belegungsliste

DE	Digitaler Eingang	DA	Digitaler Ausgang
AE	Analoger Eingang	AA	Analoger Ausgang
E	Eingang	A	Ausgang
NC	Normally Closed (Öffner)		
NO	Normally Open (Schließer)		

Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

7 Strukturierte Schritt-für-Schritt-Anleitung

Im Folgenden finden Sie eine Anleitung, wie Sie die Planung umsetzen können. Sollten Sie schon gut klarkommen, reichen Ihnen die nummerierten Schritte zur Bearbeitung aus. Ansonsten folgen Sie einfach den folgenden detaillierten Schritten der Anleitung.

7.1 Dearchivieren eines vorhandenen Projekts

→ Bevor wir mit der Programmierung der Funktion (FC) „MOTOR_HAND“ beginnen können, benötigen wir ein Projekt mit einer Hardwarekonfiguration.
(z.B. SCE_DE_014_101_Hardwarekonfiguration_IOT2000.zap14). Zum Dearchivieren eines vorhandenen Projekts müssen Sie aus der Projektansicht heraus unter → Projekt → Dearchivieren das jeweilige Archiv aussuchen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit Öffnen.
(→ Projekt → Dearchivieren → Auswahl eines .zap-Archivs → Öffnen)





Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

→ Als Nächstes wählen Sie das Zielverzeichnis aus, in welches das dearchivierte Projekt gespeichert werden soll. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „OK“. (→ Zielverzeichnis → OK)



7.2 Anlegen einer neuen Variablentabelle

→ Navigieren Sie in der Projektansicht zu den → PLC-Variablen Ihrer Steuerung und erstellen Sie eine neue Variablentabelle, mit Doppelklicken auf → Neue Variablentabelle hinzufügen.



Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

→ Benennen Sie die soeben erstellte Variablentabelle in „Variablentabelle_Sortieranlage“ um. (→ Rechtsklick auf „Variablentabelle_1“ → „Umbenennen“ → Variablentabelle_Sortieranlage)



→ Öffnen Sie diese anschließend durch einen Doppelklick. (→ Variablentabelle_Sortieranlage)



7.3 Anlegen neuer Variablen innerhalb einer Variablentabelle

→ Fügen Sie den Namen -Q1 hinzu und bestätigen Sie die Eingabe mit der Enter-Taste. Falls Sie noch keine weiteren Variablen erstellt haben, vergibt TIA Portal nun automatisch den Datentyp „Bool“ und die Adresse %E0.0 (I 0.0) vergeben. (→ <Hinzufügen> → -Q1 → Enter)



→ Ändern Sie die Adresse auf %A101.0 (Q101.0), indem Sie diese direkt eingeben oder per Klick auf den Dropdown-Pfeil das Menü zur Adressierung öffnen. Ändern Sie das Operanden-Kennzeichen auf A und die Adresse auf 101.

Bestätigen Sie nun mit Enter oder einem Klick auf das Häkchen. (→ %E0.0 → Operationskennzeichen → A → Adresse→ 101 →)



→ Vergeben Sie für die Variable den Kommentar „Bandmotor -M1 vorwärts feste Drehzahl“.



Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

→ Fügen Sie in Zeile 2 eine neue Variable -Q2 hinzu. TIA Portal hat automatisch denselben Datentyp wie in Zeile 1 vergeben und die Adresse um 1 hochgezählt auf … . Geben Sie den Kommentar „Bandmotor M1 rückwärts feste Drehzahl“ ein und ändern Sie die Adresse auf %A100.7 (Q100.7). (→ <Hinzufügen> → -Q2 → Enter → Kommentar → Bandmotor M1 rückwärts feste Drehzahl)



7.4 Importieren der „Variablentabelle_Sortieranlage“

→ Zum Einfügen einer bereits vorhandenen Symboltabelle klicken Sie in der Symbolleiste der Variablentabelle auf das Symbol „Importieren“. (→ Importieren)



Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

→ Wählen Sie die gewünschte Symboltabelle aus (z.B. im .xlsx-Format) und bestätigen die Auswahl mit „Öffnen“. (→ SCE_DE_020-100_Variablentabelle_Sortieranlage_IO-Shield … → Öffnen)



→ Ist der Import abgeschlossen erhalten Sie ein Bestätigungsfenster mit der Möglichkeit sich die Protokolldatei zum Import anzusehen. Klicken Sie hier auf → OK.

→ Bereits im System vorhandene Variablen werden aktualisiert und fehlende hinzugefügt. Variablen, die im Projekt, jedoch nicht in der Importdatei, vorhanden sind, bleiben erhalten.

Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

→ Sie haben nun eine vollständige Symboltabelle der digitalen Ein- und Ausgänge vor sich. Speichern Sie ihr Projekt nun unter dem Namen 034-100_FC-Programmierung.

(→ Projekt → Speichern unter … → 034-100_FC-Programmierung → Speichern)





Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

7.5 Erstellen der Funktion FC1 „MOTOR_HAND“ für den Bandmotor im Tippbetrieb

→ Klicken Sie in der Portalansicht im Abschnitt PLC-Programmierung auf „Neuen Baustein hinzufügen“, um hier eine neue Funktion anzulegen.

(→ PLC-Programmierung → Neuen Baustein hinzufügen →

)



Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

→ Benennen Sie Ihren neuen Baustein mit dem Name: „MOTOR_HAND“. Danach stellen Sie die Sprache auf FUP und lassen die Nummer automatisch vergeben. Aktivieren Sie das Häkchen „Neu hinzufügen und öffnen“, somit gelangen Sie automatisch in der Projektansicht in Ihren erstellten Funktionsbaustein. Klicken Sie auf „Hinzufügen“.

(→ Name: MOTOR_HAND→ Sprache: FUP → Nummer: automatisch → ☑ Neu hinzufügen und öffnen → Hinzufügen)



7.6 Schnittstelle der Funktion FC1 „MOTOR_HAND“ festlegen

Haben Sie „Neu hinzufügen und Öffnen“ angeklickt, öffnet sich die Projektansicht mit einem Fenster zum Erstellen des eben angelegten Bausteins.

→ Im oberen Abschnitt Ihrer Programmieransicht finden Sie die Schnittstellenbeschreibung Ihrer Funktion.



→ Zur Ansteuerung des Bandmotors wird ein binäres Ausgangssignal benötigt. Deshalb legen wir zuerst die lokale Output-Variable #Bandmotor_Tippbetrieb vom Typ „Bool“ an. Dem Parameter geben Sie den Kommentar „Bandmotor im Tippbetrieb ansteuern“.

(→ Output: Bandmotor_Tippbetrieb → Bool → Bandmotor im Tippbetrieb ansteuern)



→ Fügen Sie als Eingangsschnittstelle unter Input zuerst den Parameter #Taster_Tippbetrieb hinzu und bestätigen Sie die Eingabe mit der Enter-Taste oder indem Sie das Eingabefeld verlassen. Es wird automatisch der Datentyp „Bool“ vergeben. Dieser wird beibehalten. Geben Sie anschließend den zugehörigen Kommentar „Taster um Bandmotor im Tippbetrieb einzuschalten“ ein. (→ Taster_Tippbetrieb → Enter → Bool → Taster um Bandmotor im Tippbetrieb einzuschalten)

→ Nun fügen Sie unter Input als weitere binäre Eingangsparameter #Freigabe_OK und #Schutzabschaltung_aktiv hinzu und überprüfen Sie deren Datentypen. Ergänzen Sie anschließend sinnvolle Kommentare.



Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

→ Vergeben Sie zur Programmdokumentation den Bausteintitel, einen Bausteinkommentar und für das Netzwerk 1 einen hilfreichen Netzwerktitel.

(→ Bausteintitel: Motoransteuerung im Handbetrieb → Netzwerk 1: Bandmotor im Tippbetrieb ansteuern)



Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

7.7 Programmierung des FC1: MOTOR_HAND

→ Unterhalb der Schnittstellenbeschreibung sehen Sie in dem Programmierfenster eine Symbolleiste mit verschiedenen Logikfunktionen und darunter einen Bereich mit Netzwerken. Dort haben wir bereits den Bausteintitel und den Titel für das erste Netzwerk festgelegt. Innerhalb der Netzwerke erfolgt die Programmierung unter Verwendung einzelner Logikbausteine. Eine Aufteilung auf mehrere Netzwerke dient dabei der Wahrung der Übersichtlichkeit. Im Folgenden werden Sie die verschiedenen Möglichkeiten, wie Sie Logikbausteine einzufügen können, kennenlernen.

→ Auf der rechten Seite ihres Programmierfensters finden Sie eine Liste von Anweisungen, die Sie verwenden können. Suchen Sie unter → Einfache Anweisungen → Bitverknüpfungen nach der Funktion –[=] (Zuweisung) und ziehen Sie diese per Drag & Drop in ihr Netzwerk 1 (grüne Linie erscheint, Mauszeiger mit + Symbol). (→ Anweisungen → Einfache Anweisungen → Bitverknüpfung → –[=])



→ Ziehen Sie nun Ihren Output-Parameter #Bandmotor_Tippbetrieb per Drag & Drop auf <??.?> über ihrem soeben eingefügten Block. Sie können einen Parameter in der Schnittstellenbeschreibung am besten anwählen, indem Sie ihn an dem blauen Symbol anklicken. (→ Bandmotor_Tippbetrieb)



Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

Dadurch wird bestimmt, dass der Parameter #Bandmotor_Tippbetrieb durch diesen Block geschrieben wird. Es fehlen allerdings noch die Eingangs-Bedingungen, damit dies auch tatsächlich geschieht. Ziehen Sie dazu den Input-Parameter #Taster_Tippbetrieb per Drag & Drop auf „<??.?>“ auf der linken Seite des Zuweisungs-Blocks. (→ Taster_Tippbetrieb)



→ Der Eingang des Zuweisungs-Blocks soll zusätzlich mit weiteren Parametern UND-verknüpft werden. Klicken Sie dazu zunächst auf den Eingang des Blocks, an dem bereits der #Taster_Tippbetrieb verschaltet ist, so dass der Eingangsstrich blau hinterlegt ist.



Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

→ Klicken Sie auf das Symbol & n Ihrer Logik-Symbolleiste, um eine UND-Verknüpfung zwischen der Variable #Taster_Tippbetrieb und ihrem Zuweisungs-Baustein einzufügen.



→ Machen Sie einen Doppelklick auf den zweiten Eingang der &-Verknüpfung <??.?>. Geben Sie anschließend im erscheinenden Feld, den Buchstaben „F“ ein, um eine Liste der verfügbaren Variablen, die mit „F“ beginnen, zu sehen. Klicken Sie nun auf die Variable #Freigabe_OK und übernehmen Sie mit → Enter. (→ &-Block → <??.?> → F → #Freigabe_OK → Enter)



Hinweis: *Bei dieser Variante der Variablenzuordnung besteht die Gefahr einer Verwechslung mit den globalen Variablen aus der Variablentabelle. Deshalb sollte die vorher gezeigte Variante mit Drag & Drop aus der Schnittstellenbeschreibung bevorzugt werden.*

Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

→ Damit der Ausgang nur angesteuert wird, wenn die Schutzabschaltung nicht aktiv ist, soll zusätzlich die Eingangs-Variable #Schutzabschaltung_aktiv mit dem UND verknüpft werden. Klicken Sie dazu auf den gelben Stern Ihres UND-Glieds, um einen weiteren Eingang hinzuzufügen.



→ Fügen Sie an Ihren neu erstellten Eingang des UND-Glieds die Eingangs-Variablen #Schutzabschaltung_aktiv hinzu.



→ Negieren Sie den mit dem Parameter #Schutzabschaltung_aktiv beschalteten Eingang, indem Sie ihn markieren und anschließend auf klicken.



→ Vergessen Sie nicht regelmäßig auf Projekt speichern zu klicken. Die fertige Funktion „MOTOR_HAND [FC1] in FUP ist nachfolgend dargestellt.



Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

→ Bei den Eigenschaften des Bausteins können Sie im Punkt „Allgemein“ die „Sprache“ auf KOP (Kontaktplan) umstellen. (→ Eigenschaften → Allgemein → Sprache: KOP)



→ In KOP sieht das Programm, wie folgt aus.



7.8 Programmierung des Organisationsbausteins OB1 – Steuerung des Bandlaufs vorwärts im Handbetrieb

→ Vor der Programmierung des Organisationsbausteins „Main[OB1]“ stellen wir die Programmiersprache auf FUP (Funktionsplan) um. Klicken Sie hierzu vorher mit der linken Maustaste im Ordner „Programmbausteine“ auf „Main[OB1)“.

(→ CPU_IOT2040[IOT2000EDU] → Programmbausteine → Main [OB1] → Programmiersprache umschalten → FUP)



→ Öffnen Sie nun den Organisationsbaustein „Main [OB1]“ mit einem Doppelklick.



→ Geben Sie dem Netzwerk 1 den Namen „Ansteuerung des Bandlaufs vorwärts im Hand-/Tippbetrieb“. (→ Netzwerk 1:… → Ansteuerung des Bandlaufs vorwärts im Hand-/Tippbetrieb)



→ Ziehen Sie nun Ihre Funktion „MOTOR_HAND [FC1]“ per Drag & Drop in das Netzwerk 1 auf die grüne Linie.



Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

→ Es wird ein Block mit der von Ihnen festgelegten Schnittstelle und den Anschlüssen EN und ENO im Netzwerk 1 eingefügt.



→ Um ein UND vor dem Eingangsparameter „Freigabe_OK“ einzufügen, markieren Sie diesen Eingang und fügen das UND mit einem Klick auf das Symbol in Ihrer Logik-Symbolleiste ein. (→)



Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

→ Klicken Sie auf den gelben Stern des UND-Glieds um einen weiteren Eingang hinzuzufügen. (→)



→ Um den Baustein mit den globalen Variablen aus der „Variablentabelle_Sortieranlage“ zu verschalten, haben wir zwei Möglichkeiten:

→ Entweder Sie markieren in der Projektnavigation die „Variablentabelle_Sortieranlage“ und ziehen die gewünschte globale Variable per Drag & Drop aus der Detailansicht auf die Schnittstelle des FC1 (→ Variablentabelle_Sortieranlage → Detailansicht → -S3 → Taster_Tippbetrieb)



→ Oder Sie geben bei <??.?> die Anfangsbuchstaben (z.B.: „-S“) der gewünschten globalen Variable ein und wählen aus der eingeblendeten Liste die globale Eingangs-Variable „-S3“ (%E101.1) aus. (→ Taster_Tippbetrieb → -S → -S3)



Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

→ Fügen Sie die weiteren Eingangsvariablen „-S3“, „-K0“, „-B1“, „-S4“ und „-A1“ sowie am Ausgang „Bandmotor_Tippbetrieb“ die Ausgangsvariable „-Q1“ (%A101.0) ein.



→ Negieren Sie die Abfragen der Eingangsvariablen „-S4“ und „-A1“, indem Sie diese markieren und anschließend auf klicken. (→ -S4 → → -A1 →)



7.9 Programm speichern und übersetzen

→ Um ihr Projekt zu speichern wählen Sie im Menü den Button Projekt speichern. Zum Übersetzen aller Bausteine klicken Sie auf den Ordner „Programmbausteine“ und wählen im Menü das Symbol für Übersetzen an.

(→ Projekt speichern → Programmbausteine →)



→ Im Bereich „Info“ „Übersetzen“ wird anschließend angezeigt, welche Bausteine erfolgreich übersetzt werden konnten.



Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

7.10 Programm laden

→ Nach erfolgreichem Übersetzen kann die gesamte Steuerung mit dem erstellten Programm, wie in den Modulen zur Hardwarekonfiguration bereits beschrieben, geladen werden.

(→)



7.11 Programmbausteine beobachten

→ Zum Beobachten des geladenen Programms muss der gewünschte Baustein geöffnet sein. Nun kann mit einem Klick auf das Symbol das Beobachten ein-/ausgeschaltet werden. (→ Main [OB1] →)





Hinweis: *Das Beobachten erfolgt hier signalbezogen und steuerungsabhängig. Die Signalzustände an den Klemmen werden mit TRUE bzw. FALSE angezeigt.*

Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

→ Die im Organisationsbaustein „Main [OB1]“ aufgerufene Funktion „MOTOR_HAND“ [FC1], kann nach einem Rechtsklick mit der Maus direkt zum „Öffnen und Beobachten“ ausgewählt werden. (→ „MOTOR_HAND“ [FC1] → Öffnen und beobachten)





Hinweis: *Das Beobachten erfolgt hier funktionsbezogen und steuerungsunabhängig. Die Betätigung der Geber oder der Anlagenzustand werden hier mit TRUE bzw. FALSE dargestellt.*

Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

→ Soll eine bestimmte Verwendungsstelle der Funktion „MOTOR_HAND“ [FC1] beobachtet werden, kann über das Symbol die Aufrufumgebung ausgewählt werden.

(→ → Aufrufumgebung → OK)



7.12 Archivieren des Projektes

→ Zum Abschluss wollen wir das komplette Projekt noch archivieren. Klicken Sie im Menüpunkt auf → „Projekt“ den Punkt → „Archivieren …“. Wählen Sie einen Ordner, in dem Sie ihr Projekt archivieren wollen und speichern Sie es als Dateityp „TIA Portal-Projektarchive“. (→ Projekt → „Archivieren → TIA Portal-Projektarchive → 034-100_FC-Programmierung... → Speichern)



Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

7.13 Checkliste

Nr.	Beschreibung	Geprüft
1	Übersetzen erfolgreich und ohne Fehlermeldung	
2	Laden erfolgreich und ohne Fehlermeldung	
3	Anlage einschalten (-K0 = 1) Zylinder eingefahren / Rückmeldung aktiviert (-B1 = 1) NOTAUS (-A1 = 1) nicht aktiviert Tippbetrieb Band vorwärts aktivieren (-S3 = 1) Bandmotor vorwärts feste Drehzahl (-Q1 = 1)	
4	Wie 3, aber NOTHALT (-A1 = 0) aktivieren → -Q1 = 0	
5	Wie 3, aber Anlage ausschalten (-K0 = 0) → -Q1 = 0	
6	Wie 3, aber Zylinder nicht eingefahren (-B1 = 0) → -Q1 = 0	
7	Wie 3, aber ebenfalls Tippbetrieb Band rückwärts aktivieren (-S4 = 1) → -Q1 = 0	
8	Projekt erfolgreich archiviert	

Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

8 Übung

8.1 Aufgabenstellung – Übung

In dieser Übung soll zusätzlich die folgende Funktion der Prozessbeschreibung Sortieranlage geplant, programmiert und getestet werden:

– Handbetrieb – Ansteuerung des Bandlaufs rückwärts im Hand-/Tippbetrieb

8.2 Technologieschema

Hier sehen Sie das Technologieschema zur Aufgabenstellung.



Abbildung 10: Technologieschema



Abbildung 11: Bedienpult

Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

8.3 Belegungstabelle

Die folgenden Signale werden als Operanden bei dieser Aufgabe benötigt.

DE	Typ	Kennzeichnung	Funktion	NC/NO
E 101.4	BOOL	-A1	Meldung NOTHALT ok	NC
E 101.3	BOOL	-K0	Anlage „Ein“	NO
E 101.2	BOOL	-B1	Sensor Zylinder -M4 eingefahren	NO
E 101.1	BOOL	-S3	Taster Tippbetrieb Band -M1 vorwärts	NO
E 100.4	BOOL	-S4	Taster Tippbetrieb Band -M1 rückwärts	NO

DA	Typ	Kennzeichnung	Funktion	
A 101.0	BOOL	-Q1	Bandmotor -M1 vorwärts feste Drehzahl	
A 100.7	BOOL	-Q2	Bandmotor -M1 rückwärts feste Drehzahl	

Legende zur Belegungsliste

DE	Digitaler Eingang	DA	Digitaler Ausgang
AE	Analoger Eingang	AA	Analoger Ausgang
E	Eingang	A	Ausgang
NC	Normally Closed (Öffner)		
NO	Normally Open (Schließer)		

8.4 Planung

Planen Sie nun selbstständig die Umsetzung der Aufgabenstellung.

Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

8.5 Checkliste – Übung

Nr.	Beschreibung	Geprüft
1	Übersetzen erfolgreich und ohne Fehlermeldung	
2	Laden erfolgreich und ohne Fehlermeldung	
3	Anlage einschalten (-K0 = 1) Zylinder eingefahren / Rückmeldung aktiviert (-B1 = 1) NOTAUS (-A1 = 1) nicht aktiviert Tippbetrieb Band rückwärts aktivieren (-S4 = 1) Bandmotor rückwärts feste Drehzahl (-Q2 = 1)	
4	Wie 3, aber NOTAUS (-A1 = 0) aktivieren → -Q2 = 0	
5	Wie 3, aber Anlage ausschalten (-K0 = 0) → -Q2 = 0	
6	Wie 3, aber Zylinder nicht eingefahren (-B1 = 0) → -Q2 = 0	
7	Wie 3, aber ebenfalls Tippbetrieb Band vorwärts aktivieren (-S3 = 1) → -Q1 = 0 und auch -Q2 = 0	
8	Projekt erfolgreich archiviert	

9 Weiterführende Information

Zur Einarbeitung bzw. Vertiefung finden Sie als Orientierungshilfe weiterführende Informationen, wie z.B.: Getting Started, Videos, Tutorials, Apps, Handbücher, Programmierleitfaden und Trial Software/Firmware, unter nachfolgendem Link:

www.siemens.de/sce/iot2000

Frei verwendbar für Bildungs- / F&E-Einrichtungen. © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

Weitere Informationen

Siemens Automation Cooperates with Education
siemens.de/sce

SCE Lehrunterlagen
siemens.de/sce/module

SIMATIC IOT2000
siemens.de/sce/IOT2000

SCE Trainer Pakete
siemens.de/sce/tp

IOT2000 Forum
siemens.com/iot2000-forum

SCE Kontakt Partner
siemens.de/sce/contact

Digital Enterprise
siemens.de/digital-enterprise

Industrie 4.0
siemens.de/zukunft-der-industrie

Totally Integrated Automation (TIA)
siemens.de/tia

TIA Portal
siemens.de/tia-portal

SIMATIC Controller
siemens.de/controller

SIMATIC Technische Dokumentation
siemens.de/simatic-doku

Industry Online Support
support.industry.siemens.com

Katalog- und Bestellsystem Industry Mall
mall.industry.siemens.com

Siemens AG
Digital Factory
Postfach 4848
90026 Nürnberg
Deutschland

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
© Siemens AG 2018

siemens.de/sce